

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Oberhavel

Durch die Stadtwerke Oranienburg GmbH ist die schmutzwassertechnische Erschließung Stadt Oranienburg OT Friedrichsthal, Neu-Friedrichsthal 1. BA geplant. Für die Verlegung der Schmutzwasserleitungen einschließlich Schächte und Pumpwerk wird eine Grundwasserabsenkung benötigt.

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für diese Gewässerbenutzung wurde mit Schreiben vom 19.02.2020 beim Landkreis Oberhavel gestellt.

Im Bereich des berechneten maximalen Absenkungstrichters von 150,0 Metern liegen die Grundstücke:

Nassenheider Weg, Nassenheider Weg 9, 11, 13, 15, 17, 19
Mittlere Straße, Mittlere Straße 3, 4, 17
Wurzelweg, Wurzelweg 1, 2, 3, 4
Birkenstraße, Birkenstraße 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28
Krügers große Wiese
Havelallee, Havelallee 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Neuholländer Forst

Es handelt sich dabei um folgende Flurstücke in der Gemarkung Friedrichsthal,

Flur 1

Flurstücke 272, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 302, 303, 304/1, 304/2, 307, 308, 309, 310, 311/1, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 325, 337, 338/259, 339/3, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/3, 349/1, 352/1, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 388, 389, 1603, 1748, 1749, 1767, 1786, 1792, 1820, 1822, 1823, 1877, 1878, 1969,

Flur 4

Flurstück: 260

und

Gemarkung Malz, Flur 5, Flurstück 101

Grundwasserabsenkungen können auf Grund der zeitweisen Veränderung der Grundwasserstände Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit der umliegenden Grundstücke, die Standsicherheit von Gebäuden und die Vegetation haben. Zu beachten ist dabei aber auch, dass sich die Absenkungen des Grundwasserstandes während einer Grundwasserabsenkung oftmals nur im Bereich der natürlichen Schwankungsbereiche des Grundwassers bewegen.

Als Absenkungszeitraum wurde ein Zeitraum von Ende April bis zum 31.10.2020 beantragt. Beantragt wurde eine Grundwasserentnahme von 50,0 m³/h bzw. 1.200 m³/d. Die Entnahmemengen variieren je nach Absenkungstiefe und anstehenden Bodenschichten.

Die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die beantragte Grundwasserabsenkung ist vorgesehen.

Es besteht die Möglichkeit, bis zum 15.04.2020 in die beim Fachdienst Wasserwirtschaft vorliegenden Antragsunterlagen während der Sprechzeiten bzw. – nach vorheriger Absprache (03301/ 601 605, Frau Frank) – auch außerhalb dieser Zeiten einzusehen.

Oranienburg, den 19.03.2020

Weskamp
Landrat