

Durch die Wegmann Brunnenbau GmbH ist die Erneuerung des Pumpwerkes PW 03 Charlottenstraße in Glienicke/ Nordbahn geplant. Für die Tiefbauarbeiten wird eine Grundwasserabsenkung benötigt.

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für diese Gewässerbenutzung wurde mit Schreiben vom 02.03.2023 beim Landkreis Oberhavel gestellt.

Im Bereich des berechneten maximalen Absenkungstrichters von 161 Metern liegen die Grundstücke in der Gemeinde Glienicke/ Nordbahn:

Budapester Straße/ Budapester Straße 1, 2, 4, 4 A, 6, 27, 28, 30 A

Charlottenstraße/ Charlottenstraße 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 49, 50, 51, 52,54, 55, 56, 57, 58

Clara-Zetkin-Straße 31, 32, 33, 33 A, 34, 35, 36, 37, 39

Das Springluch

Heidelberger Straße 15, 16, 17, 18, 19

Kindelfließ

Sophienstraße/ Sophienstraße 17, 18, 19, 20, 20 A, 20 C, 21 A, 21 B, 21 D, 22

Straßburger Straße/ Straßburger Straße 7 A, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Viktoriastraße 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Es handelt sich dabei um folgende Flurstücke in der Gemarkung Glienicke, Flur 5

Flurstücke: 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 194, 195, 198, 199/1, 199/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 224, 226/1, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 306/1, 306/2, 307, 308, 343/1, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351/1, 351/3, 352, 353/5, 354/1, 354/2, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 379, 391, 392, 393, 408, 438, 439, 452, 453, 460, 461, 462, 463, 475, 483, 484, 487, 488 und 489

Grundwasserabsenkungen können auf Grund der zeitweisen Veränderung der Grundwasserstände Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit der umliegenden Grundstücke, die Standsicherheit von Gebäuden und die Vegetation haben. Zu beachten ist dabei aber auch, dass sich die Absenkungen des Grundwasserstandes während einer Grundwasserabsenkung oftmals nur im Bereich der natürlichen Schwankungsbereiche des Grundwassers bewegen.

Als Absenkungszeitraum wurde ein Zeitraum von 3 Monaten beantragt. Beantragt wurde eine Grundwasserentnahme von 8 m³/h bzw. 64 m³/d. Die Entnahmemengen variieren je nach Absenkungstiefe und anstehenden Bodenschichten.

Die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die beantragte Grundwasserabsenkung ist vorgesehen.

Es besteht die Möglichkeit, bis zum 18.04.2023 in die beim Fachdienst Wasserwirtschaft vorliegenden Antragsunterlagen während der Sprechzeiten bzw. – nach vorheriger Absprache (03301/ 601 6010, Frau Frank) – auch außerhalb dieser Zeiten einzusehen.

Oranienburg, den 31.03.2023

Volker-Alexander Tönnies
Landrat