

Durch die Firma Pollems GmbH wurde die Absenkung des Grundwasserstands zur Errichtung eines Technikraums eines Wasserspiels im Rahmen der Neugestaltung des Markplatzes in 16727 Velten beantragt.

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für diese Gewässerbenutzung wurde mit Schreiben vom 29.06.2021 beim Landkreis Oberhavel gestellt.

Im Bereich des berechneten maximalen Absenkungstrichters von ca. 60 Metern (Radius) liegen die Grundstücke:

Viktoriastraße → Viktoriastraße 59

Am Markt → Am Markt 1, 1 A, 1 B, 1 C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Es handelt sich dabei um folgende Flurstücke in der Gemarkung Velten,

Flur 5

Flurstücke: 249, 253/3, 254, 256/1, 256/3, 256/5, 257/1, 257/3, 258/1, 258/3, 259, 260/1, 261, 5861, 868, 877

Grundwasserabsenkungen können auf Grund der zeitweisen Veränderung der Grundwasserstände Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit der umliegenden Grundstücke, die Standsicherheit von Gebäuden und die Vegetation haben. Zu beachten ist dabei aber auch, dass sich die Absenkungen des Grundwasserstandes während einer Grundwasserabsenkung oftmals nur im Bereich der natürlichen Schwankungsbereiche des Grundwassers bewegen.

Als Absenkungszeitraum wurde eine Dauer von 14 Tagen innerhalb eines Zeitraums vom 30.08.2021 bis zum 31.10.2021 beantragt. Beantragt wurde eine Grundwasserentnahme von 31,6 m<sup>3</sup>/h bzw. 758,4 m<sup>3</sup>/d. Die Entnahmemengen variieren je nach Absenkungstiefe und anstehenden Bodenschichten.

Die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die beantragte Grundwasserabsenkung ist vorgesehen.

Es besteht die Möglichkeit, bis zum 06.08.2021 in die beim Fachdienst Wasserwirtschaft vorliegenden Antragsunterlagen nach vorheriger Absprache (03301/ 601 609, Herr Lungfiel) einzusehen.

Oranienburg, den 14.07.2021

Hamelow  
1. Beigeordneter